

АКТ ПРИЕМКИ
лагерь с дневным пребыванием (ЛТО)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19 г. Улан-Удэ»
МАОУ СОШ №19

«17» мая 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии- **Батурина Анна Витальевна**, заместитель председателя Комитета по образованию;

-**Степанова Ида Сергеевна**, консультант отдела ОО Октябрьскому району Комитета по образованию;

- **Ростова Елена Сергеевна**, главный специалист отдела ДО и СД Комитета по образованию;

-**Федотов Владислав Дмитриевич**- дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ;

- **Гергушкина Валерия Дамбаевна**, заместитель начальника ОУУП и ПДН- начальник ОНД ОУУП и ПДН ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ, подполковник полиции;

-**Нимаев Зорикто Алдарович**, начальник ПЦО ОВО по г. Улан-Удэ, старший лейтенант полиции.

Произвела приемку оздоровительного учреждения для детей (наименование, подробный адрес, дорожная разметка, дорожные знаки) МАОУ СОШ №19, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жердева д 19 а., улица Ключевская 44а.

Документация:

-Устав - №2967 от 19 февраля 2018г

-Лицензия на мед.деятельность- № ЛО-03-01-003113 от28 января 2020г

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.04.2023г. № 03.БЦ.03.000.М.000110.04.23; от 02.05.2023г. №03.БЦ.03.000.М.000201.05.23

1. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для пользования – есть асфальтированный в хорошем состоянии

2. Период функционирования: ЛТО: с «29» 05.2023 по «17» 06. 2023 года.
ЛДП: с «29» 05.2023 по «22» 06. 2023 года.

3. Количество детей, из них находящихся в трудной жизненной ситуации:
- ЛТО: -5; ЛДП:- 10.

4. Территория: общая площадь 475 кв.м.; наличие ограждения по периметру; зонирования березовая роща, сад, огород; благоустройство- игровая зона, плац для линеек; проведение договор №49/ОПД от 09.01.2023г дератизации 15.05.2023г; дезинсекции 15.05.2023г.; акарицидной обработки договор №436/ОПД от 27.02.2023г. наряд б/н 06.05.2023г (наличие договоров или акты на проведенные работы).

территория: общая площадь 1064 / кв.м.; наличие ограждения по периметру; зонирования - кусты, деревья, клумбы; благоустройство- спортивная площадка; проведение договор №49/ОПД от 09.01.2023г дератизации 15.05.2023г; дезинсекции 15.05.2023г.; акарицидной обработки договор №436/ОПД от 27.02.2023г. наряд б/н 06.05.2023г (наличие договоров или акты на проведенные работы).

5. Расчетная вместимость учреждения:

- ЛТО: 50 в 1 смену
- ЛДП: 80 в 1 смену

6. Число игровых помещений- 3; наличие спортивного зала- да; наличие актового зала да; наличие условий для хранения одежды и обуви- да; готовность их к эксплуатации, бассейна- нет.

Число игровых помещений- 8; наличие спортивного зала- да; наличие актового зала да; наличие условий для хранения одежды и обуви- да; готовность их к эксплуатации, бассейна- нет.

7. Площадь на одного ребенка в помещении- 3,2 кв.м; 4 кв.м.;

8. Источник водоснабжения (питьевой режим) – централизованно, питьевой фонтан -2, кулер -2.

9. Канализация- централизованно; готовность туалетов- готов.

10. Пищеблок: число обеденных залов -1; число мест-100; наличие умывальников для рук-5.

Обеспеченность пищеблока: инвентарем- да; холодильным, технологическим оборудованием- обеспечен; кухонной посудой- обеспечен; столовой посудой- обеспечен.

Наличие складских помещений для хранения продуктов: скоропортящихся- имеется; сухих- имеется; овощей- имеется; суточного запаса продуктов- имеется.

Обеспеченность пищеблока водой: наличие подводки холодной воды- централизованно; наличие подводки горячей воды- централизованно; наличие источника резервного горячего водоснабжения- 3 водонагревателя.

Готовность пищеблока к эксплуатации- готов.

Наличие 10-дневного перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором - имеется.

11. Наличие помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет врача S- 14,4 кв.м, процедурная- S- 15 кв.м, изолятор- нет: число палат- не имеется, на сколько мест каждая- не имеется, наличие туалета – не имеется; наличие подводки холодной и горячей воды- централизованно, имеется водонагреватель, готовность помещений к эксплуатации- готов.

Наличие помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет врача S- 15,5 кв.м, процедурная- S- 17 кв.м., изолятор- нет: число палат- 1 каб. №2, на сколько мест каждая 5, наличие туалета – имеется; наличие подводки холодной и горячей воды- централизованно, готовность помещений к эксплуатации- готов.

12. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений – не имеется, их готовность (акт проверки).

13. Обеспеченность твердым инвентарем- обеспечено.

14. Наличие договоров на вывоз жидких и твердых отходов №230150003766 от 31.01.2023г., поставку продуктов – ООО «Школьное питание».

15. Укомплектованность штата (количество / %)

- ЛТО: воспитателей-15, вожатых-10, других педагогических работников- 11, мед. работников- 2 из них врачей-педиатров- 1, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала-3/.

- ЛДП: воспитателей-18, вожатых-0, других педагогических работников- 2, мед. работников- 1 из них врачей-педиатров- 1, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала-2/.

16. Наличие справок об отсутствии судимости- имеется

17. Количество работников лагерей, прошедших санитарно-гигиеническое обучение в текущем году – 10; 11.

18. Количество работников лагерей, прошедших психиатрическое обследование

19. Выполнение плана-задания 98%.

Перечень невыполненных мероприятий по предписанию №201/1/142 от 27.10.2021г- по мере поступления финансовых средств.

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности:

- Документация (план, приказы, инструкции ...) - имеется, имеется.

- Стенды по профилактике пожаров - имеется, имеется.

- Огнезащитная обработка - акт 27.05.2021г., акт проверки 12.05.2023г.; акт 27.05.2021г., акт проверки 12.05.2023г

- Системы вентиляции - капитальный ремонт 2023г; Акт 15.05.2023 г.

- Установки пожарной автоматики - 2005г.

- Электрооборудование – имеется

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - имеется

- Противопожарный режим - соблюдается

- Первичные средства пожаротушения - имеется

- Наружное противопожарное водоснабжение - на территории ПП

- Внутреннее противопожарное водоснабжение - 3 ПП; 8 ПП.

- Пути эвакуации - 11 выходов; 9 выходов.

- Пожарно-техническая подготовка персонала - 5 человек; 3 человека.

Расстояние до ближайшей пожарной части (телефон ПЧ) - 2 км.; 3 км., телефон 43-60-01;

21. Выполнение требований антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности (дата, категория) 20.10.2022г., 3 категория; 20.10.2022г., 3 категория.

- ограждение - по периметру, металлические ограждение;

- видеорежимы (внутренние, наружные) - внутренних - 21, наружных - 9; внут. - 9, наружных - 7

- пропускной режим - имеется;

- охрана - имеется ООО «СПАС»;

- сигнализация - имеется;

- извещатели (голосовые, световые) - имеется;

- документация (приказы, инструктажи) - имеется

22. Выполнение предписаний 98%. Перечень невыполненных мероприятий - капитальный ремонт АПС

23. Наличие образовательных программ, плана работы - имеется.

- ЛТО «Дети земли»

24. Занятость (кружки, секции.) секция « Футбол»

25. Размещение информации о ЛДП, ЛТО на сайте ОУ - да

26. Внесение реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ЛДП, ЛТО в АИС «Навигатор» - да; да.

Количество заявлений, прикрепленных к программе в АИС «Навигатор» - 50; 80.

27. Заключение комиссии *Обработать объект самостоятельно, оговаривая с учр -*

- в целях эвакуации. По периметру ограждение имеет ЛДП.

Недостатки: ЛДП всегда впереди АПС.

ЛДП всегда впереди АПС в адресе №2 по адресу ул. Князьская 440.

Председатель Комиссии:

А.В. Батурина

И.С. Степанова

В.Д. Федотов

Е.С. Ростова

В.Д. Гергушкина

З.А. Нимаев

Члены комиссии:

- Проверка актуальности данных от персонала

- Проверка наличия документов

- Проверка наличия документов

- Проверка наличия документов

- отсутствие жесткости
- отсутствие ровности и упругости на верха
- высокая жесткость в открытом состоянии
- защита от повреждения гибкими износостойкими материалами.